

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)  
ул. 8 Марта, 12/1, г. Уфа, 450005, телефон: (347) 252-59-52, e-mail: cancel@mchsrb.ru, oogpn@mchsrb.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Белорецкий межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления  
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России  
по Республике Башкортостан

ул. М.Гафури, 39, г. Белорецк, 453501, телефон: (34792) 3-40-36, e-mail: ondbel@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 103 / 1 / 60**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств имени Камиля Рахимова" Имангулову Рамилю Каримову

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Белорецк, Белорецкого и Бурзянского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору № 103 от " 20 " сентября 20 16 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч. 00 мин. " 30 " сентября 20 16 г. по 17 ч. 00 мин. " 21 " октября 20 16 г. проведена плановая проверка

Главным государственным инспектором города Белорецк, Белорецкого и Бурзянского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору подполковником внутренней службы Маликовым Рустамом Фаритовичем и государственным инспектором города Белорецк, Белорецкого и Бурзянского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Акбулатовым Раилем Рамиловичем в отношении объекта защиты – комплекса зданий и сооружений муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств имени Камиля Рахимова" муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором МБУ ДО "Детская школа искусств имени Камиля Рахимова" Имангуловым Рамилем Каримовичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	2	3	4	
1.	Руководителем организации не обеспечено проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения здания школы	п.21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390	01.10.2017 года	



2.	Руководителем организации не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего акта испытаний	ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390	01.10.2017 года	
3.	Люк чердачного помещения выполнен не противопожарным (люки подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности)	ст.ст. 4, 37, 88, 145, 146 ФЗ №123-ФЗ, п. 8.4 СНиП 21-01-97*	01.10.2017 года	
4.	Дверь помещения электрощитовой выполнена не противопожарным (двери подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности)	ст.ст. 4, 37, 88, 145, 146 ФЗ №123-ФЗ, п. 8.4 СНиП 21-01-97* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.10.2017 года	
5.	Отсутствует наружное противопожарное водоснабжение	п.2.11 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»	01.10.2017 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
города Белорецк, Белорецкого и Бурзянского районов  
Республики Башкортостан по пожарному надзору  
старший лейтенант внутренней службы  
Акбулатов Раиль Рамилевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

“ 21 ” октября 20 16 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Директор МБУ ДО "Детская школа искусств  
им. Камиля Рахимова"

Имангулов Рамиль Каримович

(должность, фамилия, инициалы)

“ 21 ” октября 20 16 г.

