

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением МЧС России
от 03.09.2021 № 777



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
Белорецкий межрайонный ОНД и ПР УНД и ПР Главного управления МЧС
России по Республике Башкортостан
ул. Гафури д. 39, РБ, г. Белорецк, 453501, тел. 8(34792)3-13-26,
e-mail: bel.nadzor@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 6/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается:

Директору детской школы искусств имени Камиля Рахимова
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора
Белорецкого и Бурзянского районов Республики Башкортостан по пожарному
надзору майора внутренней службы Саттарова Ильшата Мунировича № 6 от «13»
января 2022 года
в период с «18» января 2022 г. по «31» января 2022 г.

государственным инспектором Белорецкого и Бурзянского районов Республики
Башкортостан по пожарному надзору Аширбаевым Азаматом Вагизовичем
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор
Имангулов Рамиль Каримович

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответ-
ствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции» необходимо устранить:

№ п/п	Наименование нарушений (указываются выявленные в ходе мероприятия по надзору нарушения требований пожарной безопасности с указанием пунктов нормативных актов, требования которых нарушены)	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнения (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
1.	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479.	01.04.2023	
2.	В отношении объекта защиты (класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1) не утверждена декларация пожарной безопасности.	ч.1 ст.64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2023	
3.	Отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности).	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479.	01.04.2023	
4.	Руководитель организации не обеспечил проверку работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479.	01.04.2023	
5.	На объекте не выполнены мероприятия по повышению достоверности извещения о пожаре. Формирование команды управления системами противопожарной защиты от двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме "ИЛИ", применено необоснованно, запуск на управление систем противопожарной защиты при срабатывании одного пожарного извещателя необходимо включать по логической схеме "И", поскольку не выполнено требование по повышению достоверности сигнала о пожаре (снижению вероятности формирования извещателем ложного сигнала), т.е. применение оборудования и режимов его работы, не исключающих воздействие на извещатели или шлейфы кратковременных факторов, не связанных с пожаром.	п. 14.2, 14.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утв. Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 175; п 6.5.1 СП 484.1311500.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (утв. Приказом МЧС России от 31.07.2020 N 582)	01.04.2023	
6.	В кабинете директора расстояние от извещателя до электросветильника менее 0,5 м.	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением № 1)	01.04.2023	
7.	В кабинете ИЗО расстояние от извещателя до электросветильника менее 0,5 м.	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением № 1)	01.04.2023	
8.	В помещении склада расстояние от извещателя до электросветильника менее 0,5 м.	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения	01.04.2023	

		автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением № 1)		
9.	В кабинете хореографии на 1-ом этаже расстояние от извещателя до электро-светильника менее 0,5 м.	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением № 1)	01.04.2023	
10.	В кабинете хореографии на 2-ом этаже расстояние от извещателя до электро-светильника менее 0,5 м.	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением № 1)	01.04.2023	
11.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (в классе баяна дымовые пожарные извещатели закрыты транспортировочными колпачками).	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479.	01.04.2023	
12.	В актовом зале помещение кассового не оборудована установками автоматической пожарной сигнализацией	п.13.3.2, Приложение М (рекомендуемое) СП 5.131.30.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1)»; п.4 НПБ 110-03 «Нормы пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; ст.ст. 4-6, 54, 83, 91, 103 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.04.2023	
13.	В актовом зале помещение аппаратной не оборудована установками автоматической пожарной сигнализацией	п.13.3.2, Приложение М (рекомендуемое) СП 5.131.30.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1)»; п.4 НПБ 110-03 «Нормы пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»;	01.04.2023	

		ст.ст. 4-6, 54, 83, 91, 103 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"		
14.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений электрощитовой.	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479.	01.04.2023	
15.	Чердачное помещение не оборудована установками автоматической пожарной сигнализацией.	п.13.3.2, Приложение М (рекомендуемое) СП 5.131.30.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1)»; п.4 НПБ 110-03 «Нормы пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; ст.ст. 4-6, 54, 83, 91, 103 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.04.2023	
16.	В отделе ЗАГС, расстояние от извещателя до электросветильника менее 0,5 м.	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением № 1)	01.04.2023	
17.	В классе баяна (№ 11 класса) на 2-ом этаже расстояние от извещателя до электросветильника менее 0,5 м.	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением № 1)	01.04.2023	
18.	В классе фортепиано (№ 10 класса) на 2-ом этаже расстояние от извещателя до электросветильника менее 0,5 м.	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением № 1)	01.04.2023	
19.	В коридоре на 2-ом этаже расстояние от извещателя до электросветильника менее 0,5 м.	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением № 1)	01.04.2023	
20.	В классе курая на 2-ом этаже расстояние от извещателя до электросветильника менее 0,5 м.	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной	01.04.2023	

		сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением № 1)		
21.	На объекте защиты (перед кабинетом директора) пространство за подвесным потолком не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, при этом не представлен расчет объема горючей массы л на метр КЛ.	п. 11 табл. А2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». П. 10 табл. 2 СП 486.1311500.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС России от 20.07.2020 N 539); ст.ст. 4-6, 54, 83, 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

директор Имангулов Рамиль Каримович
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

«27» января 2022 года

Государственный инспектор
Белорецкого и Бурзянского районов
Республики Башкортостан по пожарному надзору
Аширбаев Азамат Вагизович
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

«27» января 2022 года

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

